

Zarządzenie Nr 261/2016
Wójta Gminy Ludwin
z dnia 14.11.2016

**Procedura postępowania na wypadek
pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i
fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w
wodę na terenie Gminy Ludwin.**

I. Cel opracowania procedury : Zaplanowanie zasad postępowanie na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko – chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ludwin.

II. Uczestnicy procedury:

1. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej.
2. Inspektor Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Ludwin
3. Wójt Gminy Ludwin.
4. Sołtysi z terenu Gminy Ludwin.
5. Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Ludwin.

III. Podstawy prawne realizacji procedury :

- a/ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr 123,poz.858 i z 2007 r Nr 147,poz.1033,
- b/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 2015,poz. 1989 z dnia 13.11.2015 r) .
- c/ Uchwała Nr XXII/54/08 Rady Gminy w Ludwinie z dnia 14.02.2008 r w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ludwin.

IV. Potencjalne przyczyny pogarszania jakości wody :

1. Rozszczelnienie sieci wodociągowej.
2. Awaria w systemie uzdatniania wody:
 - a/ wypływ złoza filtracyjnego z filtrów,/ zerwanie złoza w filtrze/
 - b/ uszkodzenie zaworów zwrotnych,
 - c/ rozregulowanie systemu napowietrzania wody,
 - d/ napływ wód gruntowych do studni głębinowej
 - e/ nieprzestrzeganie procedur płukania filtrów i dezynfekcji wody,
3. Zerwanie lustra wody w studni głębinowej, awaria i wymiana pompy oraz rurociągu tłocznego ze studni, zaczopowanie studni.
4. Celowe skażenie wód głębinowych i zbiorników wody oczyszczonej w wyniku działań dywersyjnych.

V. Opis działań objętych procedurą na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych

Rodzaj przekroczonych parametrów jakości wody	Opis planowanych przedsięwzięć naprawczych po uzyskaniu informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizyko-chemicznych	Wykonawca działań przewidzianych procedurą
1.	2.	3.
Skażenie mikrobiologiczne	1. <u>Analizy otrzymanych informacji:</u> a/ analiza uzyskanych informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łecznej o pogorszeniu jakości wody pod kątem przyczyny powstania skażenia, b/ analiza uzyskanych informacji od SGS w Pszczynie o pogorszeniu jakości wody pod kątem przyczyny powstania skażenia c/ zasięgnięcie opinii technologów w kwestii powstałych przekroczeń oraz uzgodnienia zasad i sposobów postępowania w celu ich usunięcia.	Kierownik, konserwatorzy
Skażenie fizyko-chemiczne		
	2. <u>Przekazanie informacji o pogorszeniu jakości wody lub o awarii na sieci lub przyłączach wodociągowych:</u> a/ właściwym konserwatorom SUW, b/ Wójtowi Gminy Ludwin, c / w przypadku otrzymania informacji od SGS w Pszczynie - Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łeczna.	Inspektorowi ds. komunalnych

W razie przekroczeń mikrobiologicznych	3. <u>W przypadku zlokalizowania miejsca awarii w SUW, na sieci lub przyłączach wodociągowych mogących mieć wpływ na pogorszenie jakości wody podjęcie decyzji o :</u> a/ usunięciu awarii, a po jej usunięciu zdezynfekowaniu wody oraz intensywnym wypłukaniu sieci w strefie usuwanej awarii. b/ powiadomieniu odbiorców wody o awarii, przybliżonym czasie jej usuwania oraz o czasie ponownego uruchomienia dostaw wody, c/ powiadomieniu PPIS o zaistniałej sytuacji d/ wykonaniu analizy wody po usunięciu awarii 3a/ <u>W przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzi :</u> a/ podjęcie intensywnej dezynfekcji wody w sieci, oraz monitoringu zawartości chloru wolnego w wodzie na SUW i sieci wodociągowej. b/ wykonanie płukania sieci wodociągowej w obszarze SUW, c/ zlecenie i wykonanie niezbędnych analiz wody pod kontem osiągniętych efektów z podjętych działań. 3b/ <u>W RAZIE NIE UZYSKANIA EFEKTÓW podjęcie decyzji o :</u> a/ wstrzymaniu dostaw wody do odbiorców , b/ warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia / w przypadku niewielkiego przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych wody/	Inspektorowi ds. komunalnych Konserwatorzy Wójt Gminy Jw.
	4. Przekazanie telefoniczne lub przez gońców informacji o pogorszeniu jakości wody lub zamknięciu dopływu wody na ujęciu : a/ sołtysom, b/ dyrektorom szkół oraz innych zakładów i instytucji, c/ odbiorcom hurtowym.	Inspektor ds. komunalnych Urząd Gminy w Ludwinie

	5. Przekazanie informacji o pogorszeniu jakości wody oraz o podjętych decyzjach określonych w punkcie 3, 3a i 3 b -mieszkańcom gminy i miasta w sposób zwyczajowo przyjęty.	Soltysi, Konserwatorzy, pracownicy Urzędu Gminy
	6. a/ Zarządzenie o przygotowaniu samochodów pożarniczych – beczkowozów, do ewentualnego dowożenia wody do celów gospodarczych, b/ wynajęcie samochodów specjalnych z PGKiM w Łęcznej lub MPWiK w Lublinie	Wójt Gminy Ludwin
	7. Uruchomienie akcji dowożenia wody do celów gospodarczych i spożywczych środkami transportowymi wymienionymi w punkcie 6 w oparciu o opracowany harmonogram dostaw wody.	Naczelnicy OSP, Konserwatorzy SUW₁
	9. Po uzyskaniu właściwych parametrów wody: a/ powiadomić odbiorców wody o przydatności wody do spożycia, b/ dokonać gruntownej analizy zaistniałej sytuacji i podjąć stosowne działania naprawcze.	Inspektor ds. komunalnych, Konserwatorzy SUW, Soltysi₂


Wójt
Andrzej Chabros