

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Łęcznej
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
tel. 081 752 31 67

Załącznik Nr 2 do procedury technicznej PT/01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ONS.HK.721.2.7.2018

Łęczna 17.12.2018r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez mgr inż. Dorota Bładyniec starszy asystent higieny komunalnej, upoważnienie do kontroli Nr 7, mgr Magdalena Sych, asystent higieny komunalnej, upoważnienie do kontroli Nr 19, jednorazowe upoważnienie do kontroli nr **0120.836.2018**

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. tj. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tj. z 2018r. poz. 2096)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Ludwin, Ludwin 51; 21- 075 Ludwin, tel. (81)7570901, fax (81)7570028

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Ludwin, Ludwin 51; 21- 075 Ludwin – Właściciel wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie Gminy Ludwin

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

p. Andrzej Chabros - Wójt Gminy Ludwin

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: NIP 7131780870 REGON 000540601 PKD 84.11.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Andrzej Chabros - Wójt Gminy Ludwin

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

p. Paweł Zdunek - Inspektor ds. komunalnych

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 17.12.2018r. godz. 11⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: brak wymogu prawnego

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 17.12.2018r. godz. 13⁰⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena prowadzonych przez Gminę Ludwin badań wody i podejmowanych działań w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągów Ludwin, Dąbrowa, Piaseczno, Zezulin w 2018r.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* laptop HP PSSE Łęczna/370/HDiM

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

Ponadto w dniu 26.11.2018r. z wzz Ludwin punkt poboru wzz Ludwin hydrofornia kran probierczy wody uzdatnionej pobrano wodę zakres badania: radon. Po przeanalizowaniu Sprawozdań z badania wody nr BCR/1/2017/2018/RT wynik badania radonu ^{222}Rn - 7,5 +/- 2,3Bq/l (dopuszczalne stężenie aktywności radonu w wodzie $\leq 10\text{Bq/l}$). Następne badanie zawartości radonu w wodzie z częstotliwością jeden raz na 5 lat, co jest zgodne z § 2 i Załącznikiem nr 4 tabela D obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz. 2294).

Z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piaseczno pobrano 5 próbek wody zakres badania: parametry grupy A + enterokoki kałowe oraz 1 próbkę wody zakres badania: parametry grupy B. W/w próbki wody pobrano:

- w dniu 17.04.2018r. punkt poboru: Szkoła podstawowa w Piasecznie, zakres badania: parametry grupy A + enterokoki kałowe,
 - w dniu 14.05.2018r. punkt poboru: hydrofornia Piaseczno kran probierczy, Szkoła Podstawowa w Piasecznie zakres badania: parametry grupy A + enterokoki kałowe,
 - w dniu 26.06.2018r. punkt poboru hydrofornia Piaseczno Stacja Uzdatniania Wody, zakres badania: parametry grupy B,
 - w dniu 18.09.2018r. punkt poboru: hydrofornia Piaseczno Stacja Uzdatniania Wody, Szkoła Podstawowa w Piasecznie zakres badania: parametry grupy A+ enterokoki kałowe.
- Dodatkowo w dniu 03.07.2018r. Gmina Ludwin pobrała wodę z wzz Piaseczno punkt poboru:
- Ośrodek Uniwersytetu Przyrodniczego w celu oceny skuteczności podjętych działań naprawczych w związku z wydaną decyzją o warunkowej przydatności wody do spożycia z wzz Piaseczno zakres badania: stężenie manganu i stężenie żelaza ogólnego,
 - Ośrodek Uniwersytetu Przyrodniczego w celu oceny skuteczności podjętych działań naprawczych w związku z wydaną decyzją o warunkowej przydatności wody do spożycia z wzz Piaseczno zakres badania: stężenie manganu i stężenie żelaza ogólnego

Z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa pobrano 5 próbek wody zakres badania: parametry grupy A+ enterokoki kałowe, 1 próbkę wody zakres badania: parametry grupy B. W/w próbki wody pobrano:

- w dniu 17.04.2018r. punkt poboru: Szkoła Podstawowa w Dratowie zakres badania: parametry grupy A+ enterokoki kałowe,
- w dniu 14.05.2018r. punkt poboru: hydrofornia Dąbrowa kran probierczy, Szkoła Podstawowa w Dratowie zakres badania: parametry grupy A+ enterokoki kałowe,
- w dniu 26.06.2018r. punkt poboru: hydrofornia Piaseczno Stacja Uzdatniania Wody, zakres badania: parametry grupy B,
- w dniu 18.09.2018r. punkt poboru hydrofornia Dąbrowa Stacja Uzdatniania Wody, Szkoła Podstawowa w Dratowie zakres badania: parametry grupy A+ enterokoki kałowe.

Z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zezulin pobrano 5 próbek wody zakres badania: parametry grupy A + enterokoki kałowe, 1 próbkę wody zakres badania: parametry grupy B. W/w próbki wody pobrano:

- w dniu 17.04.2018r. punkt poboru: Szkoła Podstawowa w Dratowie zakres badania: parametry grupy A+ enterokoki kałowe,
- w dniu 14.05.2018r. punkt poboru hydrofornia Zezulin kran probierczy, Szkoła Podstawowa w Zezulin zakres badania: parametry grupy A+ enterokoki kałowe,
- w dniu 26.06.2018r. punkt poboru: hydroforni Zezulin Stacja Uzdatniania Wody, zakres badania: parametry grupy B,
- w dniu 18.09.2018r. punkt poboru: hydrofornia Zezulin Stacja Uzdatniania Wody, Szkoła Podstawowa w Zezulinie zakres badania: parametry grupy A+ enterokoki kałowe.

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 17.12.2018r.

GMINA LUDWIN
21-075 Ludwin
NIP 5050123397



.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić