



ONS.NZ.700.2.2019

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej

rozpatrując wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak: WOOŚ.420.184.2018.GM.6 z dnia 11 lutego 2019 r. (data wpływu 14 lutego 2019 r.) o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Wykonanie zespołu urządzeń wodnych – studni SW1 i SW2 ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Jagodno, w obrębie działki nr 311 wg ewidencji gruntów m. Jagodno”
wnioskodawca: Gmina Ludwin 21-075 Ludwin

wyraża opinię

że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wystąpił z wnioskiem znak: WOOŚ.420.184.2018.GM.6 z dnia 11 lutego 2019 r. (data wpływu 14 lutego 2019 r.) o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Wykonanie zespołu urządzeń wodnych – studni SW1 i SW2 ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Jagodno, w obrębie działki nr 311 wg ewidencji gruntów m. Jagodno”.

Do wniosku dołączono:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08. 11. 2018 r.,
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wypisu i wyrysu ze zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin uchwalonego Uchwałą Nr XIII/170/03 Rady Gminy w Ludwinie z dnia 30 grudnia 2003 r. ogł. w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 46 poz. 941),
- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 10 stycznia 2018 r. znak: WOOŚ.420.184.2018.GM.5 w sprawie uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,
- pismo Wójta Gminy Ludwin z dnia 31.01.2019 r. zawierające dodatkowe informacje do karty informacyjnej przedsięwzięcia,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami.

Z przedłożonych dokumentów wynika że, projektowane do wykonania urządzenia wodne - studnia SW 1 i SW 2 zlokalizowane są w północno-zachodniej części działki nr 311 w miejscowości Jagodno, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie.

Działka o numerze ewid. 311 w m. Jagodno graniczy:

- od północy z drogą gruntową, dz. nr 189,
- od południa z gruntem rolnym na dz. nr 312,
- od wschodu z drogą gruntową na dz. nr 189,
- od zachodu z drogą asfalt., dz. nr 168.

W północno-centralnej części działki nr 311 zlokalizowany jest budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki. W części południowo-wschodniej znajduje się budynek nieczynnej szkoły podstawowej.

Najbliższe zabudowania związane z trwałym lub czasowym pobytem ludzi względem projektowanych prac, zlokalizowane są:

- ok. 70 m w kierunku północno-wschodnim, zabudowa zagrodowa na dz. nr 187/1
- ok 83 m w kierunku południowo-wschodnim, dom jednorodzinny na dz. nr 333/1,
- ok. 88 m w kierunku południowo-wschodnim, zabudowa zagrodowa na dz. nr 333/3.

Obecnie ujęcie składa się z jednej studni wierconej SW1 o głębokości 98,0 m ppt. Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wg stanu na dzień 16.05.2005 r. równe $Q_e = 40,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 42,5 \text{ m}$ i promieniu leja depresji $R_e = 574 \text{ m}$.

Istniejąca studnia SW1 jest na chwilę obecną nie eksploatowana. Teren ujęcia wody jest częściowo ogrodzony.

Roboty geologiczne dla studni SW2 zostaną wykonane na podstawie „Projektu robót geologicznych na wykonanie studni SW2 ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych, dla zaopatrzenia w wodę wodociągu wiejskiego w miejscowości Jagodno, zlokalizowanej w obrębie działki nr 311 wg ewidencji gruntów m. Jagodno” zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Lubelskiego decyzją z dnia 19.07.2018 r. znak: RŚ-IV.7430.39.2018.EHK.

Działka nr 311 wg ewidencji gruntów miejscowości Jagodno posiada powierzchnię 0,42 ha i jest własnością Gminy Ludwin.

Planuje się, że studnie SW1 oraz SW2 stanowiąc będą ujęcie wody zaopatrujące grupowy wodociąg wiejski „Jagodno”, który swym zasięgiem ma obejmować i zabezpieczyć dostawę wody na potrzeby gospodarstw rolnych oraz obiektów handlowo-usługowych w obrębie wsi: Rogóźno, Rozpłucie, Piaseczno (częściowo), Rozpłucie Grabów, Jagodno i Czarny Las.

Projektowane ujęcie wody, składające się z dwóch studni wierconych, w miejscowości Jagodno ma na celu odciążenie wielkości rozbioru z istniejącej stacji wodociągowej „Piaseczno-Dąbrowa”, szczególnie w okresie letnim w związku z obecnością turystów przebywających w domkach rekreacyjnych oraz ośrodkach wypoczynkowych.

Pobór wody z analizowanego ujęcia nie będzie przekraczać planowanych do zatwierdzenia (zgodnie z opracowanym projektem) zasobów eksploatacyjnych $Q_e = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Studnie zostaną uzbrojone w odpowiednie konstrukcje, pompy głębinowe z przyłączem. Zakłada się funkcjonowanie ujęcia w układzie dwustopniowego zasilania ze zbiornikiem wyrównawczym. Studnie będą pracowały naprzemiennie. W północno-zachodniej części dz. nr 311 przyszłości planuje się wykonać budynek hydroforni o przybliżonych wymiarach 10 m x 8 m oraz zbiornik wyrównawczy. Teren ujęcia zostanie wyгородzony i będzie posiadać powierzchnię ca 1218,75 m² (37,5 m x 32,5 m).

Zasady przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zamieszczone są w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), natomiast wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zasady kwalifikowania ich do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).


W trakcie analizy przedłożonego wniosku ustalono:

- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), planowane przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego postępowania zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być ustanowiony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w oparciu art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),
- w karcie informacyjnej przedsięwzięcia omówiono m. in.:
 - cel i zakres przedsięwzięcia oraz rodzaj, skalę i jego usytuowanie,
 - powierzchnię zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób jej wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną,
 - charakterystykę projektowanego przedsięwzięcia i rodzaj technologii,
 - morfologię i hydrografię,
 - budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne,
 - rozwiązania chroniące środowisko,
 - obszary podlegające ochronie wg prawa krajowego i wspólnotowego,
 - transgraniczne oddziaływanie,
- z karty informacyjnej wynika m. in.:
 - analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie”,
 - projektowane przedsięwzięcie nie narusza żadnego z obowiązujących zakazów na terenie Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie”,
 - analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie obszaru Natura 2000 Polesie PLB060019,
 - projektowana inwestycja w miejscowości Jagodno nie stanowi zagrożenia dla obszaru Natura 2000 Polesie PLB060019,
 - charakter przedsięwzięcia, jego skala oraz zastosowane technologie pozwalają stwierdzić, że nie będzie ono wpływało na jakość wód podziemnych,
 - projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na wody powierzchniowe,

- projektowane przedsięwzięcie w żadnym aspekcie nie jest narażone na klęski żywiołowe, ani też nie ma możliwości aby ono spowodowało taką klęskę, nie będzie ono również miało wpływu na bioróżnorodność, co zostało wcześniej omówione, nie zachodzi zatem konieczność adaptacji przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu, w zakresie klęsk żywiołowych czy też różnorodności biologicznej,
- projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,
- ujęcie posiadać będzie wygradzoną strefę ochrony bezpośredniej,
- projektowane rozwiązania pozwalają praktycznie ograniczyć do zera wpływ na bioróżnorodność na analizowanym terenie,
- skala i charakter przedsięwzięcia pozwalają stwierdzić, że przedsięwzięcie w żaden sposób, bezpośredni czy pośredni nie wpłynie na wzrost emisji gazów cieplarnianych oraz utratę siedlisk zapewniających sekwestrację CO₂, w związku z tym nie potrzeba stosować żadnych działań łagodzących w tym zakresie,
- realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi,
- uciążliwości występujące podczas realizacji przedsięwzięcia będą one miały charakter tymczasowy i przy prawidłowej organizacji procesu inwestycyjnego oraz zastosowaniu deklarowanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań chroniących środowisko, możliwe jest ich ograniczenie do niezbędnego minimum.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej po analizie otrzymanych dokumentów wyraża opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W oparciu o powyższe wydano opinię jak w sentencji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łęcznej
mgr inż. Elżbieta Piłka

Otrzymuje:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin.

Do wiadomości:

1. Wnioskodawca: Gmina Ludwin, 21-075 Ludwin
2. a/a.

