

Łęczna, dnia 11.09.2019r.

**Gmina Ludwin
Ludwin 51
21-075 Ludwin**

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn.zm.) w związku art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.) § 21 ust. 1 pkt. 4, ust. 4, ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), art. 10 § 2, art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.),

stwierdza

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
po uprzednim jej przetworzeniu
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa na niżej wskazanych warunkach:**

1. Gminie Ludwin podjęcie natychmiastowych działań naprawczych i doprowadzenie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami tj. załącznika nr 1 części A tabela 1 oraz w części C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie enterokoków kałowych oraz bakterii grupy coli,
2. niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z wody,
3. nakazuje przedłożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej harmonogram działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji oraz po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdania z badań wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa, pobranej po realizacji działań naprawczych z punktu poboru, punkty zgodności: Stacja Paliw w Dąbrowie – pomieszczenie socjalne, 21-075 Ludwin oraz Ośrodek Sportów Wędkarskich w Rogóźnie, 21-075 Ludwin wykonane w ramach kontroli wewnętrznej, zakres badań: bakterie grupy coli, enterokoki kałowe.

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.

UZASADNIENIE

W dniu 09.07.2019r. upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej pracownik pobrał na protokół Nr ONS.HK.721.4.4.2019 w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego 2 próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa, miejsce pobrania próbki, punkty zgodności tj.: Stacja Paliw w Dąbrowie – pomieszczenie socjalne, 21-075 Ludwin oraz Ośrodek Sportów Wędkarskich w Rogóźnie, 21-075 Ludwin do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów grupy A oraz parametru z grupy B - enterokoki obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294). Przeprowadzone przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie badania laboratoryjne wody wykazały w 2 pobranych próbkach wody:

- punkt poboru, punkt zgodności: Stacja Paliw w Dąbrowie- pomieszczenie socjalne, 21-075 Ludwin niezgodność z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 części A tabela 1 oraz w części C tabela 1 do w/w rozporządzenia tj. zgodnie z otrzymanym w dniu 11.07.2019r. Sprawozdaniem z badań wody nr WD/596/2019 – Sprawozdanie cząstkowe nr 1 stwierdzono enterokoki kałowe w ilości 1 jtk/100ml niepewność rozszerzona [$<1;8$] oraz bakterie grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml niepewność rozszerzona [$<1;8$] przy normie 0 jtk/100ml,
- punkt poboru, punkt zgodności: Ośrodek Sportów Wędkarskich w Rogóźnie, 21-075 Ludwin niezgodność z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1, część C Tabela 1 do w/w rozporządzenia tj. zgodnie z otrzymanym w dniu 11.07.2019r. Sprawozdaniem z badań wody nr WD/597/2019 – Sprawozdanie cząstkowe nr 1 stwierdzono bakterie grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml niepewność rozszerzona [$<1;8$] przy normie 0 jtk/100ml.

Ponadto w dniu 09.07.2019r. w ramach prowadzonej przez właściciela wodociągu tj. Gminę Ludwin kontroli wewnętrznej pobrano próbkę wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa, punkt poboru, punkt zgodności: Hydrofornia Dąbrowa, 21-075 Ludwin w zakresie grupy B obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294). Wg uzyskanych informacji z Laboratorium Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie, ul. Probstwo 4, 20-089 Lublin (laboratorium akredytowane przez PCA – nr AB459) w badanej próbce wody, punkt poboru, punkt zgodności: Hydrofornia Dąbrowa, 21-075 Ludwin nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, *Escherichia coli* i enterokoki kałowe.

Obecność bakterii grupy coli oraz enterokoków kałowych jest wskaźnikiem błędów w uzdatnianiu wody, nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie z WZZ Dąbrowa sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.). niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie, na podstawie art. 10 § 2 w/w ustawy od zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, określonej w art. 10 § 1 tej ustawy.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

O wykonaniu działań zmierzających do osiągnięcia prawidłowych parametrów jakościowych wody, należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.

POUCZENIE

1. W przypadku nie wykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1314 z późn. zm.)

2.Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3.Zgodnie z art. 127a §1 kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Stosownie do uregulowania art. 127a §2 kpa z dniem doręczenia do PPIS w Łęcznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (przez ostatnią ze stron), decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu przed upływem terminu na wniesienie odwołania (art. 130 § 4 kpa).

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łęcznej
Elżbieta Piłka
mgr inż. Elżbieta Piłka

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań wody nr WD/596/2019 – Sprawozdanie cząstkowe nr 1 z dnia 11.07.2019r.
2. Sprawozdanie z badań wody nr WD/597/2019 – Sprawozdanie cząstkowe nr 1 z dnia 11.07.2019r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a