



Zamość, dnia 7 maja 2021r.

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Zamościu**

LU.ZUZ.3.4210.125.2021.AH

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 61, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624), Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

zawiadamia

że wszczyna na wniosek AMS ECOLOGY Sp. z o.o. ul. Laskowska 1, 21-200 Parczew, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód powierzchniowych z jeziora Zagłębcze dla celów ppoż., w skład którego wchodzi rurociąg grawitacyjny PE-HD o średnicy 200 mm długości 62,0 m oraz studnia ssawna o wysokości całkowitej 5,10 m wykonana z kręgów betonowych średnicy 1200mm, wyposażona w rurociąg ssawny o średnicy 100 mm umożliwiający podłączenie wozu straży pożarnej i poboru wody dla celów gaśniczych, działka nr ewid. 1 obręb 0006 Jagodno, jedn. ewid. 061002_2 Ludwin, pow. łęczyński.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie,

tj. od dnia 2021 r.

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe jest w siedzibie Zarządu Zlewni w Zamościu przy ul. Młyńskiej 27, pok. 303 w godz. 8.00 – 16.00. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Sprawę prowadzi: Anna Hanasz, tel. (84) 677 59 70

Z-CA DYREKTORA

Joanna Sapuła
Joanna Sapuła

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin
2. Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
3. a/a
- 4.